Trinkwasserreport 2026

Das vom Zweckverband Wasserversorgung Rottumtal geförderte und bereitgestellte Trinkwasser, wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ***im Februar 2026*** untersucht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sämtliche Grenzwerte eingehalten sind und das Trinkwasser im gesamten Verbandsgebiet vollumfänglich den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung entspricht.

Nachstehend aufgeführt die Befunde für den Nitratwert und die Wasserhärte:

		Nitrat	Wasserhärte	Härtebereich
Versorgungs-gebiet Nord	**Wasser vom WW Heselsberg** (Stadt Ochsenhausen einschließlich Reinstetten, Eichen, Wennedach und Goppertshofen sowie die die ganze Gemeinde Erlenmoos)	**24,0 mg/l**	**12,4 ° dH 2,21 mmol**	**mittel**
Versorgungs-gebiet Süd	**Wasser vom HB Steinhausen, HB Hohbäumle und HB Mittelbuch** (ganze Gemeinde Steinhausen und von der Stadt Ochsenhausen die Ortsteile Mittelbuch und Hattenburg)	**33,0 mg/l**	**15,0 ° dH 2,67 mmol**	**hart**

Nach dem "Wasch- und Reinigungsmittelgesetz" ist Wasser dem
- Härtebereich weich zuzuordnen, das den Bereich bis 1,5 mmol/l (< 8,4°dH)
- Härtebereich mittel zuzuordnen, das den Bereich bis 2,5 mmol/l (8,4°dH bis 14,0°dH)
- Härtebereich hart zuzuordnen, das den Bereich von mehr als 2,5 mmol/l (> 14,0°dH)

abdeckt.

Die vollständigen Analysen können von Interessierten ***auf den jeweiligen Rathäusern der Mitgliedsgemeinden*** eingesehen werden bzw. ***sind auf deren Internetseiten*** abrufbar.